# ㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원

(57309) 전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30 / 전화:061-381-7981 / 팩스:061-381-0981 / 검사-강지영 검토/승인-강달선

수 신 자 : 광주인성고등학교
(경 유)

**제 목 : 수질검사성적서**

받는사람 (의뢰인)
광주광역시 남구 서문대로 390 (송하동)
광주인성고등학교 (귀하)

「먹는물 수질기준 및 검사 등」에 관한 규칙 제3조제2항에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다.

1. 시료내용

| 시 료 명 | 정수기(2항목) | 의뢰인/상호명 | 광주인성고등학교 |
|---|---|---|---|
| 채수일시 | 2019-02-19 | 접수일자 | 2019-02-19 |
| 발 행 일 | 2019년 2월 26일 | 검사목적 | 정기검사용 |
| 채수장소 | 광주광역시 남구 서문대로 390 (송하동) | | |

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

| 판 정 | 적합 |
|---|---|
| 수질기준 초과항목 | |

나. 항목별 검사결과 (단위가 mg/L 이외의 항목은 하단에 별도 표시)

| 순번 | 접수번호 | 채수장소 | 총대장균군 (수질기준 : 불검출/100mL) | | 탁 도 (수질기준 : 하단참조) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 결과 | 적부 | 결과 | 적부 |
| 1 | S1902-0015 | 행정실 | 불검출 | 적합 | 0.13 | 적합 |
| 2 | S1902-0016 | 2층 정수기 | 불검출 | 적합 | 0.07 | 적합 |
| 3 | S1902-0017 | 3층 정수기 | 불검출 | 적합 | 0.07 | 적합 |
| 4 | S1902-0018 | 4층 정수기 | 불검출 | 적합 | 0.06 | 적합 |
| 5 | S1902-0019 | 교무실 | 불검출 | 적합 | 0.07 | 적합 |
| 6 | S1902-0020 | 식당 1층 | 불검출 | 적합 | 0.06 | 적합 |
| 7 | S1902-0021 | 식당 2층 | 불검출 | 적합 | 0.06 | 적합 |
| 8 | S1902-0022 | 기숙사 (식당 안쪽) | 불검출 | 적합 | 0.06 | 적합 |

* 탁도기준은 시료의 원수가 지하수인 경우 1.0, 수돗물인 경우 0.5를 적용합니다.

※ 본 검사 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 한정되며 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원 대 표 이 사