㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원

(57336) 전남 담양군 담양읍 서원길8 / 전화:061-381-7981 / 팩스:061-381-0981 / 검사-현규열 현규열 검토/승인-강달선 강달선

수 신 자 : 광주인성고등학교
(경 유)

제 목 : 수질검사성적서

받는사람 (의뢰인)
광주광역시 남구 서문대로 390 (송하동)
광주인성고등학교 (귀하)

「먹는물 수질기준 및 검사 등」에 관한 규칙 제3조제2항에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다.

1. 시료내용

시 료 명	정수기(2항목)	의뢰인/상호명	광주인성고등학교
채수일시	2018-05-30	접수일자	2018-05-30
발 행 일	2018년 6월 5일	검사목적	정기검사용
채수장소	광주광역시 남구 서문대로 390 (송하동)		

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적합
수질기준 초과항목	

나. 항목별 검사결과 (단위가 mg/L 이외의 항목은 하단에 별도 표시)

순번	접수번호	채수장소	총대장균군 (수질기준 : 불검출/100mL)		탁 도 (수질기준 : 하단참조)	
			결과	적부	결과	적부
1	S1805-0428	행정실	불검출	적합	0.10	적합
2	S1805-0429	2층 정수기	불검출	적합	0.09	적합
3	S1805-0430	3층 정수기	불검출	적합	0.08	적합
4	S1805-0431	4층 정수기	불검출	적합	0.07	적합
5	S1805-0432	교무실	불검출	적합	0.09	적합
6	S1805-0433	식당 1층	불검출	적합	0.07	적합
7	S1805-0434	식당 2층	불검출	적합	0.08	적합
8	S1805-0435	기숙사 (식당 안쪽)	불검출	적합	0.07	적합

* 탁도기준은 시료의 원수가 지하수인 경우 1.0, 수돗물인 경우 0.5를 적용합니다.

※ 본 검사 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 한정되며 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원 대 표 이 사